

SOLAIO AIRFLOOR[®]: AL GREZZO

REI 30'



Rapporto di Classificazione

CSI2178FR

Norme di Riferimento UNI EN 13501-2 (2016)

Laboratorio

CSI


Data Emissione

28/03/2018

DESCRIZIONE DEL PACCHETTO

Supporto Solaiο autoportante Airfloor[™], completato in opera dal getto della cappa collaborante. Spessore totale 260 [mm] (200 + 60 [mm])

Protezione Nessuna



CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

(in accordo con la norma UNI EN 1365-2:2002 §13)

Sono consentite le seguenti variazioni rispetto al campione testato:

- Con riferimento al **SOLAIO**:
i momenti massimi non devono essere maggiori di quelli sottoposti a prova ($M_{sd}=39,6$ [KNm] per solaio di larghezza unitaria).
- Con riferimento alla **PROTEZIONE**:
nessuna protezione prevista per questo rapporto di classificazione.
- Con riferimento all'**INTERCAPEDINE**:
nessuna intercapedine prevista per questo rapporto di classificazione.